

青葉公会堂講堂 照明設備一覧

2024年 2月現在

| | |
|-------|--|
| 主幹盤 | 3φ4W 182/105V 150kVA |
| 照明操作卓 | 丸茂電機製「フリティナ・メガ」調光システム ・プリセット段80本3段or240本1段 ・コントロールチャンネル1024ch ・制御信号DMX512×2系統 ・シーン記憶数0.1～999.9 トータル3000シーン(チェイス1ステップ、サブマスタ、チャンネルマスタも1シーン換算) ・サブマスターフェーダー30本×99ページ ・チェイス99ステップ×99パターン ・JASCI対応 ・内部HDD 100イベント記憶可 ・外部記憶装置SDカード |
| 負荷バッチ | ・集中制御LCD画面対話方式(タッチパネル) ・持込卓バッチ可 ・DMX制御灯体接続可能(DMX512 1系統) |
| 調光器盤 | ・サイリスター調光器 3kw×96回路+客電16回路 ・30A直×3 |

| 項 | 名称 | 記号 | 内容 | 回路 | 備考 |
|----|-------------------------|------|--|-------------|----------------|
| 1 | アッパーホリゾントライト | UH | ハロゲン300W4色 1色14灯 L=14m 基本フィルター #71 #72 #63 #22 QCU II-300W | 1列 | 8 かすみ幕⑤共吊り |
| 2 | ローアホリゾントライト フロアコンセント | LH | ハロゲン200W4色 1色18灯 基本フィルター #22 #72 #59 #40 LHQ-200W12L-4C 上手側30C×4口 下手側30C×4口 | 6本 | 4 仮設置 |
| 3 | 第3サスペンションライト | 3SUS | 8回路 20C型 3ヶ口 L=12.6m 吊パイプ42.7φ全許容荷重500kg CSQ-1000W | 14台 | 8 |
| 4 | 第2サスペンションライト | 2SUS | 12回路 20C型 3ヶ口 L=12.6m 吊パイプ42.7φ全許容荷重500kg CSQ-1000W FQH-1000W | 12台 12台 | 12 |
| 5 | 第2ボーダーライト | 2B | 150W4色 1色16灯 L=12.6m 基本フィルター #W #72 BC-150W | 1列 | 4 かすみ幕③共吊り |
| 6 | 天井反射板ダウンライト | 天反 | ハロゲン300W QCO-300W | 28台 | 4 1SUS①～④回路と切替 |
| 7 | 第1サスペンションライト | 1SUS | 12回路 20C型 3ヶ口 L=12.6m 吊パイプ42.7φ全許容荷重500kg CSQ-1000W FQH-1000W | 12台 12台 | 12 |
| 8 | 第1ボーダーライト | 1B | 150W4色 1色16灯 L=12.6m 基本フィルター #W #72 BC-150W | 1列 | 4 |
| 9 | 置フットライト フロアコンセント | F | 60W4色 1色15灯 L=9.0m PE60W12L-4C 上手側30C×4口 下手側30C×4口 ※舞台袖コンセントボックスとバラ | 5台 | 4 仮設置 |
| 10 | フロントサイドライト | FS | 片側4回路 20C型 3ヶ口 L=2.8m CSQ-1000W ECR2-36C-750 | 各12台 各2台 | 8 |
| 11 | シーリングライト | CL | 12回路 20C型 3ヶ口 L=12.0m CSQ-1000W | 24台 | 12 |
| 12 | フロアコンセント | FC | 上手側30C×6回路 下手側30C×6回路 ※舞台袖コンセントボックスとバラ | | 12 |
| 13 | 舞台奥純直コンセント | | 30C型×3回路 | | 3 |
| 14 | フォローピンスポット | FP | 1kwクセノンピンスポットライト USHIO XPS-1004SR/e | 2台 | |

| 名称 | 仕様 | 個数 |
|-----------------|--|----|
| スポットライト類 | 丸茂CSQ-1000W | 11 |
| | 丸茂FQH-1000W | 10 |
| | 丸茂CSQ-500W | 8 |
| | 丸茂FQ-500W | 8 |
| | 丸茂ECQ-7C-1000W | 6 |
| | 丸茂CQ-100W12L-3 | 5 |
| スタンド類 | 三つ又三段スタンド(キャスター付き)ST-3C-9 | 4 |
| | 三つ又二段スタンドST-2 | 10 |
| | 平置きベース SHB-2(大 8 小 2) | 10 |
| ハンガー | ハンガー HAS II | 26 |
| | 自在ハンガー HAL | 12 |
| | ロングハンガー | 6 |
| 効果器類 | 1kWハロゲンプロジェクタースポット 丸茂EPQ-1000W | 2 |
| | エフェクトマシーン VS-L | 2 |
| | 種板(雪及び雪の前板・雨及び雨の前板・波・雲) | 各2 |
| | 芯なしダブルマシーン NC-L | 2 |
| | 種板(PN-100S.103S.106S.302N) | 各2 |
| | スライド二連キャリア DCC-P | 2 |
| | 種板(P6-101S.107S.110S.113S.115S.120S.123S.127S.130S.133S) | 各2 |
| | 先玉SDZ-4, SDZ-6 | 各1 |
| 先玉SDA-8, SDA-10 | 各2 | |
| 延長コード | C30-C30 10m | 8 |
| | C30-C30 2m | 4 |
| | C20-C20 10m | 4 |
| | C20-C20 5m | 10 |
| | C20-C20 2m | 20 |
| | C20-C20 1m | 10 |
| 変換コード | C30-C20 10m | 2 |
| | C30-C20 2m | 10 |
| | C30-C20 1m | 4 |
| 二又コード | C20-C20×2 2m | 6 |
| | C30-C20×2 2m | 2 |
| 変換コード | C20-平行 2m | 4 |
| シュート棒 | 金属操作棒MCB-L型 | 2 |

貸し出し機材

| 注意事項 |
|---|
| ①当館はスモークマシン等、煙の出る機材の使用を全面禁止しておりますので、ご了承ください。 (火災報知設備の問題によるもので消防署の許可があっても不可です。) |
| ②JASCIIIのデータ持込は、事前にお申し出ください。 (職員の出勤状況によっては対応出来ないことがあります。) |
| ③DMX機材の持ち込みの際、講堂舞台面にDMXコンセントはありませんので、ご注意ください。 調光卓までの引き回しが必要になります。 |